


Generalny Dyrektor
Dróg Publicznych
Nr – DU-5/661/2001/1528/2001



Katowice, 31.07.2001

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i art.40 ust.1, 4 i 6 ustawy o drogach publicznych z dn.21.03.85 (Dz.U.Nr.14 poz.60 z późn.zm) oraz art.104 ustawy z dnia 14.06.1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. nr.9 poz.26 z 1980 r z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Kaminica Polska, ul. M. Konopnickiej 12 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wanaty przy DK-1, postanawiam:

1. Uzgodnić budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż DK 1 w m. Wanaty oraz przejście pod drogą krajową pod warunkiem :
 - przekroczenie drogi krajowej należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej ułożonej na głębokości min.1,5 m poniżej niwelety drogi
 - kanalizację sanitarną wzdłuż DK 1 prowadzić w odległości min. 7,0 m od krawędzi jezdni a na wysokości posesji nr 38 min 4,0 m.
 - po wykonaniu przedmiotowej inwestycji pas drogowy odbudować

Przed przystąpieniem do robót inwestor (wykonawca) winien zgłosić się do Rejonu Dróg Krajowych Częstochowa ul. Dmowskiego 3, z wnioskiem o dokonanie obmiaru zajętości pasa drogowego oraz wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym .

Do wniosku należy przedłożyć pełną dokumentację sprawy (kopię decyzji, kopię harmonogramu robót, projekt organizacji robót w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego). Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym winien być zaopiniowany przez:

a) Śląską Wojewódzką Komendą Policji w Katowicach – Wydział Ruchu Drogowego, a następnie przedłożony do zatwierdzenia przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych – Oddział Południowy w Katowicach ul. Myśliwska 5.

Uzasadnienie:

Z uwagi na spełnienie wszystkich żądań strony odstępuje się od uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna.