

Częstochowa, dnia 2003.08.12

STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, tel.3229-178; 189
42-200 CZĘSTOCHOWA

O P I N I A NR 25/03

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna z przyłączami
- etap II i III

dla: Urząd Gminy
Adres: Konopnickiej 12 42-260 Kamienica Polska

na zlecenie z dnia: 2003.01.23 znak: 7063-I/18/2001

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2003.01.27

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Kamienica Polska, Gmina: Kamienica Polska
Uwagi i zalecenia:

- ✓ TP OT Opole GT ULŚiD Cz-wa - uzgodniono z uwagami:
na w/w terenie istnieje sieć naszych linii telekomunikacyjnych ozn. "tA" - przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu trasy naszych kabli/zbliżenia; skrzyżowania/należy powiadomic tutaj GT ULSD Cz-wa tel. 324-44-84 lub 0503-133-546 w celu dokładnej lokalizacji położenia naszych linii w terenie oraz pełnienia nadzoru w czasie prac ziemnych przy trasie naszych kabli/pismo z dn. 12.08.2002r/
- ✓ [74] GZG RGaz - uzgodniono pod warunkiem:
 - zachowania normatywnych odległości od gazociągów
 - zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
 - wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG: Uzupełnić zabezpieczenie na kolizjach i zbliżeniach z gazem oraz uzupełnić odl. kan. sanit. od gazu.
- ✓ [113] RE Cz-wa Teren:
 - uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z norm PN-75/E-05100, PN-76/E-05125 oraz norm branżowych. W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach elektroenergetycznych należy założyć rury osłonowe dwudzielne /zachować odl. 1.5m od istniejących linii elektroenergetycznych/
 - uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykonywane ręcznie i pod nadzorem Rejonu, o który wykonawca lub inwestor wystąpi do nas przed