

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216
zud@czestochowa.powiat.pl

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

NR **GK.6630.24.2016**

Uzgodnienie : **Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej**
Gmina: **Kamienica Polska**
Obręb: **Kolonia Klepaczka**
Lokalizacja obiektu : **Kolonia Klepaczka ul. Zielona**
Oznaczenie arkusza mapy : **6.139.30.20.3.3**
Data posiedzenia: **2016-01-27**
Asortyment uzgodnienia: **Sieć kanalizacji sanitarnej**
Wnioskodawca: **Sawicki Alojzy**
42-218 Częstochowa
Teligi 12

**PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH UWAG
ORAZ INFORMACJI UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ**

UWAGI I ZALECENIA:

REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZĘSTOCHOWIE - Paweł Maźniewski
- uzgodniono.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ZABRZU - Paweł Maźniewski
- uzgodniono.

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH.
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Jolanta Skubała

- W przypadku przerwania ciągów drenarskich dokonać ponownego ich połączenia sączkami o tej samej średnicy. Przerwany rurociąg ułożyć w korytku drewnianym, posadowionym na podsypce żwirowej. Roboty wykonać pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Mariusz Bareła

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jedną/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.

2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły-zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków

technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAŁ ŚWIERKLANY - Olga Pilchowiec
- uzgodniono.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk
- uzgodniono

NETIA S.A.- Marek Perliński
- uzgodniono bez uwag

**PODMIOTY WEZWANE NA NARADĘ, KTÓRYCH PRZEDSTAWICIELE
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:**

Urząd Gminy Kamienica Polska

Sitel Sp. z o.o. Tarnowskie Góry

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze.
Katowice.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ -
Marek Dudziec - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO















mgr inż. Marek Dudziec
GŁÓWNY SPECJALISTA
w wydziale Geodezji i Kartografii

Załączniki:

zał. 1 - lista obecności uczestników narady koordynacyjnej

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
 ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
 tel./fax. (34) 32 29 178; (34) 32 29 216
zud@czestochowa.powiat.pl

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej nr 2/2016

| Lp. | Przedsiębiorstwo / Instytucja | Imię i nazwisko | Podpis |
|-----|--|---------------------------|---|
| 1. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A | Paweł Kwiecień |  |
| 2. | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze. | Paweł Maźniewski |  |
| 3. | Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie | Paweł Maźniewski |  |
| 4. | Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie | Mariusz Bareła |  |
| 5. | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Oddział w Częstochowie | Jolanta Skubała |  |
| 6. | Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział Świerklany | Olga Pilchowiec |  |
| 7. | Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej | Anna Widerska - Kowalczyk |  |
| 8. | Powiatowy Zarząd Dróg | Liliana Pakuła |  |
| 9. | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie | Przemysław Rzepecki |  |
| 10. | VERIA S.P. | Marek Kalinowski |  |
| 11. | Śl. Zarz. Mel. i Urz. Wodn. w Katowicach - Oddział w Częstochowie | Zdzisław Szpilewski |  |
| 12. | URZĄD GMINY PRZYRÓD | MARIA Szymoniak |  |
| 13. | Urząd Gminy Mikołajki | Magdalena Kubiś |  |
| 14. | URZĄD GMINY REJDZINY | JACEK Kubiś |  |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |

