

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI  
I URZĄDZEN WÓDNYCH  
w Katowicach  
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE  
42-200 Częstochowa, ul. Wręczyńska 11 A  
tel. 034/362-62-12, fax 362-62-70

Częstochowa 2002-11-26..

IRM - 444a/ 518/2262/02

**Przedsiębiorstwo Projektowo-  
Realizacyjne dla Budownictwa  
PRORYT  
ul. Prusa 56  
40 - 400 Mysłowice  
NIP 222- 00 - 25 - 405**

Odpowiadając na Wasze pismo nr 225/10/2002 w sprawie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kamienica Polska uprzejmie informuję, że na załączonej mapie w skali 1: 10 000 naniesiono urządzenia melioracyjne będące w ewidencji jaką prowadzi tutejszy Zarząd.

W związku z powyższym w wypadku uszkodzenia drenażu dokonać ponownego połączenia sączkami o tej samej średnicy. Przerwany rurociąg ułożyć w korytku drewnianym, posadowionym na podsypce żwirowej.

Przejścia pod dnem rowów wykonać w rurze ochronnej na głębokości 0,6 m / uwzględnić zamulenie /.

Wszelkie prace związane z przekroczeniem rowów oraz naprawą drenażu wykonywać pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodno-melioracyjnej, oraz po uprzednim powiadomieniu Gminnej Spółki Wodnej w Kamienicy Polskiej.

Przedstawić do uzgodnienia z tutejszym Zarządem rozwiązania techniczne w miejscach kolizji sieci kanalizacyjnej z rzeką Kamieniczką.

Natomiast kolizje z rzeką Wartą należy uzgodnić z jej administratorem tj. RZGW w Poznaniu.

Ponadto informuję, że na przejście przez Kamieniczkę oraz Wartę należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.

Załączniki: 1 szt. mapy

Do wiadomości:

1. Dział Finansowo-Księgowy  
z prośbą o wystawienie faktury w kwocie  
204,00 zł - 01.41.11.  
z tego: 102,00 zł Zarząd, i 102,00 zł GP.
2. G.P.
3. CzZSW BR w Częstochowie

**Z-ca DYREKTORA**

*mgr inż. Jerzy Łęgowik*