



OZNACZENIE PROFILU: **KS-XX-e** (dod. odcinek)  
POZIOM PORÓWNAWCZY 260,00 m n.p.m.

POS. XXX	POS. XX	POS. XXX	POS. XX	Studnia $\emptyset$ 1,2m. Wlot przyłącza kanaliz
RZĘDNA TERENU ISTN.	275.50	276.00	276.50	
RZĘDNA DNA KANAŁU	273.60	274.20	274.80	Studnia insp. tworzyw. $\emptyset$ 0,4m.
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.90		1.92	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.2‰		82.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U, $\emptyset$ 200/5,9 mm, kształtowe, SM8, SPR34 na 15cm podspycie płaskowej i 30cm obsypce. L=82m			
ODLEGŁOŚCI	328.00	50.00	32.00	410.00
HEKTOMETRY	StXXe/2	S20e/7	StXXe/3	

**UWAGA:**

1. Profil całego kanału KS-XX-e wraz z odcinkiem dodatkowym pokazano na rys. nr 8a/Z



**PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE**  
**PRORYT**

PREZESIEWIĘZCIE LUB ZADANIE:  
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
DLA KAMIENICY POLSKIEJ K/ CZESTOCHOWY

OBIEKT: ZADANIE III ETAP I - WANATY SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	STADIUM: PB + P.V. NADZÓR AUTORSKI	RYS. NR <b>25</b>	NR ZLEGENIA:
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL DODATKOWEGO ODCINKA KANAŁU KS-XX-e W UL. WIERZBOWEJ		SKALA: 1:100 1:1000	
PROJEKTANT: Inż. JAN RYMUT nr upr. 389/71/k/t	OPRACOWAŁ: Inż. PIOTR RYMUT	SPRAWDZIŁ: mgr inż. URSZULA GROBERT nr upr. 296/59	DATA UKOŃCZ. STYCZEŃ 2018