

Kamienica Polska, dnia 13.01.2016r.

01/WT/2016

Pan
Mgr inż. Alojzy Sawicki
ul. Teligi 12
42-260 Częstochowa

Dotyczy : warunków technicznych wykonania dokumentacji technicznej
Pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kolonia Klepaczka, ul. Zielona.

W celu opracowania w/w dokumentacji w zakresie wykonania kanału grawitacyjnego należy uwzględnić następujące warunki techniczne:

1. Kanał grawitacyjny wykonać z rury PCV \varnothing 200mm,
2. Włączenie wykonać do kanału grawitacyjnego \varnothing 200 w ul. Transportowa, poprzez studnię z tworzywa sztucznego \varnothing 1,00 ÷ 1,20 m,
3. Studnie rewizyjne wykonać z tworzyw sztucznych 1,00 ÷ 1,20 m, w odległości do 50mb pomiędzy studniami,
4. Studzienki na kanale głównym systemowe WAWIN \varnothing 425 mm.

Uwagi :

Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych warunków technicznych dokona Projektant opracowujący dokumentację w EKOKAM Spółka z o.o.

Warunki niniejsze stanowią podstawę opracowania i uzgodnienia przez EKOKAM Sp. z o.o. dokumentacji projektowej.

Forma sporządzonej dokumentacji projektowej powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami /rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.NR 120 poz,1133 zm./.

Całość robót wykonać zgodnie z :

-warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polską koordynację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /DZ. U. Nr. 47 z 2003r. poz. 401/.

Projekt powinien być wykonany przez jednostki spełniające warunki określone w Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994/Dz. U. z 2006r. Nr. 156 poz. 1118 ze zm./

Warunki szczególne:

Projekt techniczny powinien odpowiadać następującym kryteriom:

- usytuowanie przewodów należy przedstawić na aktualnym podkładzie geodezyjnym sytuacyjno-wysokościowym z pełnym uzbrojeniem terenu / mapa do celów projektowych/,
- Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej powinna posiadać normatywne odległości od pozostałego uzbrojenia podziemnego,
- w przypadkach budzących wątpliwości, podane warunki techniczne należy uściślić z EKOKAM Sp. z o.o.,

EKOKAM Sp. z o.o.
42-260 Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
IDS151991278 NIP 573-24-74-740
tel. / fax 3273 - 338 ; 3273 - 149

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Ziara

