

**POWIAT CZĘSTOCHOWSKI**

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa  
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216  
zud@czestochowa.powiat.pl

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

NR **GK.6630.24.2016**

Uzgodnienie : **Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej**  
Gmina: **Kamienica Polska**  
Obręb: **Kolonia Klepaczka**  
Lokalizacja obiektu : **Kolonia Klepaczka ul. Zielona**  
Oznaczenie arkusza mapy : **6.139.30.20.3.3**  
Data posiedzenia: **2016-01-27**  
Asortyment uzgodnienia: **Sieć kanalizacji sanitarnej**  
Wnioskodawca: **Sawicki Alojzy**  
**42-218 Częstochowa**  
**Teligi 12**

**PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH UWAG  
ORAZ INFORMACJI UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ**

**UWAGI I ZALECENIA:**

*REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZĘSTOCHOWIE - Paweł Maźniewski*  
*- uzgodniono.*

*POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ZABRZU - Paweł Maźniewski*  
*- uzgodniono.*

*ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH.*  
*ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Jolanta Skubała*

*- W przypadku przzerwania ciągów drenarskich dokonać ponownego ich połączenia sączkami o tej samej średnicy. Przerwany rurociąg ułożyć w korytku drewnianym, posadowionym na podsypce żwirowej. Roboty wykonać pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej.*

*TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Mariusz Bareła*

*Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.*

*Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :*

*1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jedną/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.*

*2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:*

*a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,*

*b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.*

*3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły-zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.*

*4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.*

*5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.*

*6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.*

*7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków*

*technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.*

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.  
ODDZIAŁ ŚWIERKLANY - Olga Pilchowiec  
- uzgodniono.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk  
- uzgodniono

NETIA S.A.- Marek Perliński  
- uzgodniono bez uwag

**PODMIOTY WEZWANE NA NARADĘ, KTÓRYCH PRZEDSTAWICIELE  
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:**

Urząd Gminy Kamienica Polska

Sitel Sp. z o.o. Tarnowskie Góry

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze.  
Katowice.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ -  
Marek Dudziec - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO















mgr inż. Marek Dudziec  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w wydziale Geodezji i Kartografii

Załączniki:

zał. 1 - lista obecności uczestników narady koordynacyjnej

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI  
 ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa  
 tel./fax. (34) 32 29 178; (34) 32 29 216  
[zud@czestochowa.powiat.pl](mailto:zud@czestochowa.powiat.pl)

### Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej nr 2/2016

Lp.	Przedsiębiorstwo / Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A	Paweł Kwiecień	
2.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze.	Paweł Maźniewski	
3.	Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie	Paweł Maźniewski	
4.	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie	Mariusz Bareła	
5.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Oddział w Częstochowie	Jolanta Skubała	
6.	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział Świerklany	Olga Pilchowiec	
7.	Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej	Anna Widerska - Kowalczyk	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg	Liliana Pakuła	
9.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie	Przemysław Rzepecki	
10.	VERIA S.P.	Marek Kalinowski	
11.	Śl. Zarz. Mel. i Urz. Wodn. w Katowicach - Oddział w Częstochowie	Zdzisław Szpilewski	
12.	URZĄD GMINY PRZYRÓD	MARIA Szymoniak	
13.	Urząd Gminy Mikołów	Magdalena Kubiś	
14.	URZĄD GMINY REJDZINY	JACEK Kubiś	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

