Częstochowa, dnia 2008.08.22

S T A R O S T W O P O W I A T O W E
w C z ę s t o c h o w i e
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIEŃ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, tel.3229-178; 216
42-200 C Z Ę S T O C H O W A

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

O P I N I A NR 613/08

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa sieci wodociągowej**

dla: **Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "EKOSAN" s.c.**
Adres: **Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa**

na zlecenie z dnia: **2008.06.20** znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2008.06.20**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Kamienica Polska, Osiny, Romanów, Zawada Gmina:Kamienica Polska

Uwagi i zalecenia:

[74] GOSD RGaz Cz-wa - uzgodniono pod warunkiem:
-zachowania normatywnych odległości od gazociągów
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa,
przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG.

[113] Zakład Energetyczny RD Cz-wa Teren:
- uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004 oraz norm branżowych.
W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach elektoenergetycznych należy założyć rury osłonowe dwudzielne.
- uzgodniono pod warunkiem ,że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykon.ręcznie i pod nadzorem Rejonu,o który wykonawca lub inwestor wystąpi do nas przed rozpoczęciem prac.
- w przpadku konieczności przebudowy naszych urządzeń należy wystąpić do RE Cz-wa Teren o określenie warunków przebudowy.
Przed przystąpieniem do prac wykonawca lub inwestor winien potwierdzić aktualność uzbrojenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.
w przypadku prac prowadzonych w odległości mniejszej niż 1.5m od słupów elektroenerg.roboty wykonać technologią bezwykopową.
Na wszystkich słupach elektroenerg.znajdujących się w odl.mniejszej

niż 2m od wodociągu zawiesić tabliczki znamionowe z podanymi faktycznymi odległościami wodociągu.

[58] ŚZMiUW K-ce Oddział Cz-wa:
- uzgodniono lokalizację. Rozwiązania techniczne uzgodnić indywidualnie.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

[63] Wydz.Ochr.Środ.Rolnictwa i Leśnictwa - uzgodniono z uwagą:
- uzyskać decyzję środowiskową!!!

[95] TP OT DUS i UD Myszków - rozpoczęcie prac budowlanych,ich prowadzenie oraz nadzór nad nimi należy uzgadniać z upoważnionym pracownikiem Telekomunikacji Polskiej oraz przedstawicielem firmy, konserwującej sieć teletechniczną na danym terenie.
- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań do urządzeń pozostających w eksploatacji DUSiUD Myszków zachować odległości pionowe i poziome lub zastosować ochronę urządzeń teletechnicznych przewidzianą normą ZN-96/TPSA-004 /ręczny przekop kontrolny/

[71] GOSD Zabrze - uzgodniono.

[25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z o.o. O/Świerklany - uzgodniono pismem nr.OPG/TT/WN/C-1053/08 z dn.23.07.2008r

[3] Przewodniczący Zespołu:
==========

[5] Celem spełnienia warunku wynikającego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89/94 poz.414) o c h r o n y z n a k ó w geodezyjnych, wykonawca robót zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzór nad zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Ark. mapy: 521.222: 074,083,084,122,124,131,132,133,141,142,164,172,173, 181,183,212,214 521.224:012

Nie podlega opłacie skarbowej

Na podstawie Art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

mgr inż. Marek Dudzic
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień
Dokumentacji Geodezyjnej
oraz Standardów Geodezyjnych

URZĄD GMINY
ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 KAMIENICA POLSKA
tel. 32-73-338, fax 32-73-149
NIP 573-12-34-399
-1-
7063/26/2007

Kamienica Polska 02.08.2007r.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

EKOSAN P.I.Ś.s.c.
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

Dotyczy: warunków technicznych projektowanej przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Kamienica Polska

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2007r. (data wpływu) w sprawie podania warunków technicznych projektowanej przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Kamienica Polska przesyłam warunki dotyczące materiału, średnicy oraz rozmieszczenia i typu hydrantów przeciw pożarowych.

WARUNKI OGÓLNE

I. KAMIENICA POLSKA
- ul. M. Konopnickiej -materiał PE , ø 160mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.
- ul. Apteczna - materiał PE , ø 110mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.
- ul. Kościuszki - materiał PE , ø 110mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.
- ul. Magazynowa - materiał PE , ø 110mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.
- ul. Jastrzębska - materiał PE , ø 110mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.
- ul. Ferensa i ul. Domagalskiej - materiał PE , ø 110mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.

II. ROMANÓW - materiał PE , ø 160mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80,rozmieszczenie co 150mb.

III. OSINY
- ul. Częstochowska- materiał PE , ø 160mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.

IV. ZAWADA
- ul. Botaniczna -materiał PE , ø 110mm, hydranty przeciw pożarowe podziemne ø 80, rozmieszczenie co 150mb.

UWAGI:
Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań dokona projektant opracowujący dokumentację w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej.
Warunki niniejsze stanowią podstawę opracowania i uzgodnienia przez Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w Gminie Kamienica Polska.
Forma sporządzonej dokumentacji projektowej powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
Rozwiązania projektowe instalacji wodociągowej winny być zgodne z warunkami określonymi w normach PN-B-01706: 1992/Az1:1999, „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu",

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (DZ.U.z 2002r. Nr 75, poz.690).
Projekt powinien być wykonany przez jednostki spełniające warunki określone w Prawie Budowlanym z dnia 07.07.04r. (Dz.U.Nr89,poz.414 z późn. Zmianami) oraz w Rozporządzeniu M.G.PiB z dnia 30.12.04r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie(Dz.U.z 1995r. Nr.8,poz.38)

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Projekt techniczny w zakresie instalacji wodociągowej powinien odpowiadać nastepującym kryteriom;

- usytuowanie przewodów należy przedstawić na aktualnym podkładzie geodezyjnym sytuacyjno -wysokościowym z pełnym uzbrojeniem terenu (mapa do celów projektowych),
- projektowana przebudowa wodociągu powinna posiadać normatywne odległości od pozostałego uzbrojenia podziemnego,
- na etapie opracowania projektu przebudowy wodociągu należy przeanalizowac kryteria decydujące o zapewnieniu wymaganego ciśnienia,
- w przypadkach budzących wątpliwości, podane warunki techniczne należy uściślić z Urzedem Gminy w Kamienicy Polskiej,

Pozostałe warunki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone znakiem 3410/2/2007

WÓJT GMINY
inż. Włodzimierz Kleszcz

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Starosta Częstochowski

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, 5.08.08 r.

OS.IV.6224-4/10/08

D E C Y Z J A

Na podstawie :

- art.122 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 1lit. b , art.123 ust. 2, art. 127 ust. 5 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne -tekst jednolity z dnia 2005.11.18. (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)
- art. 104 Kpa
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.07.08 r. znak L.dz. 327/08 EKOSAN s.c P.I.Ś. występującej z upoważnienia Wójta Gminy Kamienica Polska o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód rzeki Kamieniczki w km 3+500, wodociągiem PE100ø180/16,4 mm

o r z e k a m:

1. Udzielić Gminie Kamienica Polska pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód rzeki Kamieniczki w km 3+500, wodociągiem PE100ø180/16,4 mm

2. Zobowiązać uprawnionego do:
   a) przejścia pod dnem rzeki Kamieniczki wodociągiem z PE100ø180/16,4 mm w rurze ochronnej o średnicy PE100ø 355/13,6 i długości 18 m, metodą przewiertu sterowanego,
   b) zachowania minimalnej odległości wynoszącej 1, 5 m od dna cieku do górnej powierzchni rury z uwzględnieniem zamulenia,
   c) powiadomienia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót,
   d) wykonywania wszelkich prac w obrębie cieku wodnego pod nadzorem przedstawiciela administratora rzeki,
   e) uporządkowania i przywrócenia do stanu poprzedniego, po zakończeniu robót, terenu na którym prowadzone były prace związane z przekroczeniem wód rzeki Kamieniczki,
   f) ponoszenia wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich, w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.,

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Ponieważ pozwolenie wydano zgodnie z wnioskiem strony, decyzja nie wymaga uzasadnienia.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego. Pobrano opłatę za pełnomocnictwo,, w wysokości17 zł - zgodnie z art.6 pkt 1i 4 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 2006 11. 16. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Z up. STAROSTY
mgr inż. Dionizy [illegible]EŚLIK
NACZELNIK WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kamienica Polska
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni Górnej Warty z s. w Skęczniewie Skęczniew 57 62-730 Dobra plus mapa
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Częstochowie, ul. Wręczycka 11a,
4. EKOSAN PIŚ s.c. ul. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa
5. aa.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

WÓJT GMINY
Kamienica Polska

Kamienica Polska 09.06.2008r.

7331/1/6/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 105 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

o r z e k a m

umorzyć postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Polska i miejscowości Osiny, gmina Kamienica Polska.** Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kamienica Polska.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31.03.2008r. zostało wszczęte z tut. Urzędu postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Polska i miejscowości Osiny, gmina Kamienica Polska. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kamienica Polska. W trakcie prowadzonego postępowania zasięgnięto opinii organów, o których mowa w art.51 ust 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,poz 150). Pismem znak OS.III7633-36/08 z dnia 24.04.2008r. Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, stwierdziło, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem znak NS-NZ-523-28/08 z dnia 11.04.2008r., stwierdził, iż z przedłożonych dokumentów nie wynika że projektowany wodociąg jest rurociągiem wodociągowym magistralnym, a dla takich właśnie w myśl § 3 ust 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2004.257.2573 z późniejszymi zmianami) wydaje się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym tut. Urząd zwrócił się z pisemnym zapytaniem do projektanta w/w przedsięwzięcia firmy EKOSAN P.I.Ś.s.c., z siedzibą Al. Armii Krajowej, 42-200 Częstochowa, który to pismem z dnia 15.05.2008r. wyjaśnił, iż projektowany odcinek sieci wodociągowej ø 150 i ø 100 mm nie jest siecią magistralną, ponieważ nie służy do przesyłania wody do oddalonych od ujęcia odbiorów. Przedmiotowa sieć służy do rozprowadzania wody po poszczególnych ulicach i do powyższej sieci są bezpośrednio podłączone poszczególne budynki.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie,
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie,
4. Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach,
5. Pozostałe strony postępowania administracyjnego
   - powiadomione zgodnie z art. 46a ust.5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i art. 49 KPA,
6. a/a

WÓJT GMINY
mgr Włodzimierz Kleszcz

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.nr 225,poz.1635)

kpt. 29.07.2008r. p

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54
44-266 Świerklany
tel. 032 439 25 00
fax 032 439 25 60

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
Siedziba:
ul. Podstoczna 10/11
80-260 Gdańsk
tel. 058 323 05 00
fax 058 323 05 01
Adres do korespondencji:
ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznań
tel. 061 854 43 10, 061 854 43 11
fax 061 854 43 12

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 3
05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna
tel. 022 767 09 01
fax 022 767 09 52

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie
ul. Kandrowskiego 16 A
33-100 Tarnów
tel. 014 622 53 00
fax 014 621 37 31

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. 071 335 31 00
fax 071 335 31 01

Nasz znak: OGP/TT/WN/C-1053/08
Ldz. 5785
Wasz znak:

Świerklany, dnia 23.7.08r.

EKOSAN s.c.
42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 60/62

Dotyczy: **uzgodnienia skrzyżowania projektowanego wodociągu z gazociągiem w/pr DN 250 w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej i Magazynowej.**

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jw. informujemy, że w zakresie opracowania potwierdzono przebieg gazociągu **czynnego DN 250 w/pr PN 6,3 MPa.**

Przebieg w/w sieci potwierdzamy na okres trzech lat od daty niniejszego pisma.

Miejsca kolizyjne (skrzyżowania) gazociągu w/pr z wodociągiem należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-91/M-34501 pod płatnym nadzorem służb eksploatacyjnych OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – Terenowa Jednostka Eksploatacji w Częstochowie.

W terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót w strefie ochronnej naszego gazociągu należy przesłać zlecenie dla **OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach** podając znak naszego pisma oraz nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy, a także warunki płatności.

Przy prowadzeniu prac należy zachować następujące warunki:

1. Uwzględnić odległości poziome wynikającą z **Dz. U. Nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r.** i odległości pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**.
2. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie.
3. W przypadku głębokich wykopów (poniżej poziomu naszego uzbrojenia) gazociąg zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W przypadku niwelacji terenu gazociąg powinien się znajdować na pierwotnej głębokości.
4. W przypadku odkrycia naszych gazociągów lub innych urządzeń technologicznych należy bezwzględnie sprawdzić stan ich zabezpieczenia w obecności pracownika naszego Oddziału. Ewentualne wyrządzone uszkodzenia należy naprawić ustalając z inspektorem nadzoru zakres i technologię naprawy. Powyższe fakty odnotować i potwierdzić w dzienniku budowy.

Załącznik:
mapy zasadnicze

Kopia:
TT.

I-ce DYREKTORA
ds. Technicznych
Kazimierz Mazur

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE


Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
Dział Techniczny

Uzgodniono pismem ODT/Dol-1054/06

22.11.06
data

podpis

STAROSTA CZĘ[illegible]
[illegible]y Ośrodek [illegible]
[illegible]azyjnej i Kartograficznej
[illegible]czonym linią
[illegible]acji treści [illegible]
[illegible]niaru uzupełnia[illegible] 2007 -04- 0
[illegible]ego w dniu [illegible]
[illegible]wano pod nr. 400-31/2007
[illegible]może służyć do celów [illegible]
[illegible]ekty budowlane [illegible]
[illegible]budowę podlegają [illegible]
[illegible]powykonawczej, [illegible]
[illegible]wykonywania [illegible]
mgr inż. Mari[illegible] 2007 -04- 05
[illegible]główny
w Wydziale [illegible]


236/11
236/12
236/15
236/10
237/17
237/18
237/9
237/20
236/15
257
246/9
402
II
W13
H36
H39
kd 100
kd1000
GA250
GA250
Mag. gaz. wysoka
267.84
266.11
267.91
265.85
268.58
266.57
268.62
266.32
268.65
266.23
268.33
266.08
267.64
268.22
266.14
268.14
266.09
268.21
266.16
268.50
266.93
268.33
266.98
263
263
263

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
Dział Techniczny

Uzgodniono pismem ...
data ... podpis ...

Uzgodniono pismem
data
podpis

kpl. 21.07.2008r.

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
ODDZIAŁ w CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 11 A
tel. 034/ 362-92-12, fax 362-92-70

CZ/DK-444a/SC/226/1969/08

Częstochowa 2008-07-17.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

EKOSAN S.C. P.I.Ś.
ul. Armii Krajowej 60/62
42 - 200 Częstochowa
NIP 949-17-03-588

Odpowiadając na pismo 326/08 oraz nawiązując do pisma nr CZ/DK-444a/SC/120/1072/08 w sprawie przebudowy sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej uzgadniam bez uwag zaproponowane w załączonym opracowaniu rozwiązania techniczne dotyczące sposobu przejścia siecią wodociagową pod dnem rzeki Kamieniczki oraz rowów melioracyjnych oznaczonych jako A,B, C, D, E tj. przewiertem sterowanym bez naruszania dna i skarp rzeki oraz rowów.
O terminie rozpoczęcia prac w obrębie rzeki proszę powiadomić tutejszy Zarząd.
Nadmieniam, że obowiązuja także warunki wydane pismem nr CZ/DK-444a/SC/120/1072/08 z dnia 29.04.2008r.
Do operatu wodnoprawnego na przekroczenie siecią wodociagową rzeki Kamieniczki w km 3+500 jej biegu należy dołączyć uzgodnienia z administratorem rzeki.

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 60,00 zł-zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 19 stycznia 2007 roku

Załączniki: 1 kpl.

Kierownik Oddziału
mgr inż. Jerzy Łęgowik

Do wiadomości:
1. Dział Finansowo-Księgowy
   z prośbą o wystawienie faktury
   w kwocie 60,00 zł-75.11.11.- 00.20.

J.S.

Za zgodność z oryginałem

kpt. 02.04.2008r. Y

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH

Katowice, dn. 28.05.2008r

PISMO W POSTĘPOWANIU
ADMINISTRACYJNYM
doręczane w trybie art. 42-44 Kpa

URZĄD GMINY
KAMIENICA POLSKA
UL. M. KONOPNICKIEJ 12
42-260 KAMIENICA POLSKA

DECYZJA
WDU/BKOR/5425/L –122/....54pp...../08

Działając na podstawie art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz. 115 tekst jednolity), Uchwały Nr I / 5 / 5 / 99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999r, Uchwały Nr 1327 / 172 / II / 2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05 sierpnia 2004r, Uchwały Nr 108/ 334 / II / 2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2006r, zgodnie z art. 104 Kpa,

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

EKOSAN P.I.Ś. S.C., AL. ARMII KRAJOWEJ 60/62, 42-200 CZĘSTOCHOWA

działającego w imieniu:

URZĘDU GMINY KAMIENICA POLSKA, UL. M. KONOPNICKIEJ 12,
42 - 260 KAMIENICA PLSKA

w sprawie uzgodnienia lokalizacji przebudowy wodociągu projektowanego wzdłuż i w poprzek drogi wojewódzkiej Nr 791 (ul. Częstochowska, działki Nr 458, 223) w miejscowości Osiny, gmina Kamienica Polska, na podstawie art. 39 ust. 3 w/w Ustawy o drogach publicznych oraz zawiadomienia tut. Zarządu o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zezwalam

GMINIE KAMIENICA POLSKA

na lokalizację przebudowy wodociągu projektowanego wzdłuż i w poprzek drogi wojewódzkiej Nr 791 (ul. Częstochowska, działki Nr 458, 223) w miejscowości Osiny, gmina Kamienica Polska, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na przedłożonym planie sytuacyjnym, wykonanym na podkładzie mapy do celów projektowych, Nr 521.222.142, pod niżej podanymi warunkami:

1. Przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 791 przebudowywanym wodociągiem należy wykonać metodą przewiertu sterowanego (w technice płucząco – wiercącej) w rurze ochronnej, założonej na głębokości min. 1,5m poniżej nawierzchni drogi oraz min. 0,75m poniżej dna rowu przydrożnego licząc od górnej krawędzi rury ochronnej.
2. Na całym odcinku w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 791 projektowany wodociąg należy układać w rurze ochronnej.
3. Ułożenie projektowanego wodociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 791 dopuszcza się metodą wykopu otwartego, wąskoprzestrzennego, zabezpieczonego.
4. Od rejonu posesji Nr 212 do posesji Nr 16 wodociąg należy umieścić pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami posesji a rowem przydrożnym, bez naruszenie skarp rowu.
5. Od posesji nr 15 do wysokości działki nr 494 wodociąg należy umieścić pomiędzy istniejącym chodnikiem a ogrodzeniem i dalej na skarpie w odległości min. 2 m. od istniejącego chodnika.
6. W przypadku naruszenia istniejącego chodnika, Inwestor jest zobowiązany do pełnej jego odbudowy na całej szerokości (łącznie z krawężnikiem i obrzeżem) i długości wykonywanych robót zapewniając parametry wymieniane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r (zał. Nr 5pkt. 5.7.2).
7. W przypadku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp nasypów i wykopów w/w drogi wojewódzkiej, należy je odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430).
8. W przypadku wystąpienia odkształceń w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanego przekroczenia drogi wojewódzkiej w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Zarządu Drogi Inwestor jest zobowiązany do usunięcia usterek na całej szerokości jezdni i długości występowania uszkodzeń, jednak nie mniej niż 1m w obu kierunkach mierząc od osi założonej rury ochronnej, na własny koszt.
9. Odbudowana konstrukcja jezdni w/w drogi wojewódzkiej winna, spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r (zał. Nr 5 pkt 5.4.3 – drogi o ruchu kategorii KR5).

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH
40-609 KATOWICE, ul. Techniczna 24
NIP 954-22-96-953 REGON 276000000

10. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia obcego, koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi.
11. Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót, w ramach odrębnego wniosku, winien wystąpić do tutejszego Zarządu o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3a, pkt. 3 w/w Ustawy o drogach publicznych.
    Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:
- kopię n/n decyzji,
- termin (od dnia do dnia) i obszar (z podziałem na elementy drogi, tj. jezdnia, chodnik, pobocze utwardzone, rów, pas zieleni) zajęcia pasa drogowego,
- jeżeli prace związane z wykonaniem przedmiotowych przekroczeń wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, należy dołączyć zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r, w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481).

12. Inwestor w terminie 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze pisemnego protokołu przekazać pas drogowy do użytkowania przedstawicielowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, załączając:
- operat powykonawczy (na podkładzie mapy zasadniczej), z naniesioną lokalizacją urządzeń obcych w stosunku do krawędzi jezdni, wykonany przez uprawnionego geodetę.

13. Niedopełnienie powyższych warunków zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego oraz nałożeniem kary pieniężnej.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstąpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie:

1. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 teks jednolity ze zm.).
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożenia ustawowych kar.
3. Od n/n decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
4. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2, ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz. 115 tekst jednolity), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako jednostka zarządzająca drogami wojewódzkimi na terenie województwa śląskiego na podstawie Uchwały Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999r, będzie w drodze decyzji administracyjnej naliczał i pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego w/w drogi przez urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Jerzy Machowski

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44, pkt. 2, kolumna 4, pkt. 9 Załącznika Ustawy z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r, Nr 225, poz. 1635).

ZAŁĄCZNIKI:
OPIECZĘTOWANY PRZEZ ZDW W KATOWICACH
1. MAPA ZASADNICZA
2. WZÓR WNIOSKU NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.

OTRZYMUJĄ:
1. ADRESAT
2. EKOSAN P.I.Ś. S. C.
AL. ARMII KRAJOWEJ 60/62
42-200 CZĘSTOCHOWA + ZAŁĄCZNIK
3. WDU/L A/A

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH
40-609 KATOWICE, ul. Lechicka 2
NIP 954-22-95-953 REGON 27630300
TEL +32/ 78 19 211, FAX +32/ 78 19

STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie

Częstochowa, 2008-05-16

PZD /5443/064/U/08

Zarząd Dróg
42-200 Częstochowa
NIP 573-23-08-295
fax (034) 378-54-68

Decyzja Nr 064/U/08

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 0063/1/114/07 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28.03.2008 r. przez Pana Alojzego Sawickiego, Współwłaściciela Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska „EKOSAN" S.C. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kamienica Polska o uzgodnienie trasy przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej 1023 S Kamienica – Rudnik Wielki – Kamienica Polska – Osiny w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej, gm. Kamienica Polska, zgodnie z zał. mapą syt.- wys.

zezwalam;

na przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej 1023 S Kamienica – Rudnik Wielki – Kamienica Polska – Osiny w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej, gm. Kamienica Polska, zgodnie z zał. mapą syt.- wys.

pod warunkiem :

- przekroczenia drogi metodą przewiertu sterowanego w rurach ochronnych ułożonych na całej szerokości pasa drogowego na głębokości min 1,7 m poniżej niwelety jezdni drogi, i min 0,7m poniżej oczyszczonego dna rowu,
- odtworzenia nawierzchni jezdni tj. podbudowy z tłucznia (bez warstwy bitumicznej), na długości i szerokości wykonywanych robót,
- odtworzenia, rowów, pobocza(chodnika) i innych naruszonych elementów drogi po wykonaniu wodociągu wraz z przyłączami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz.430).

Wymienione warunki obowiązują w przypadku gdy w/w inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30 września 2009 r. Jeśli inwestycja do tego czasu nie zostanie zrealizowana projekt podlega ponownemu uzgodnieniu.

Należy uzgodnić sposób przejścia wodociągu przez obiekt mostowy.

W przypadku modernizacji lub remontu drogi, nadzór branżowy oraz koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego pokryje jego właściciel, jeśli okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia.

Uzasadnienie;

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Pouczenie :

1. Zezwolenie wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w trybie i na warunkach określonych w art. 40 ust. 1, ust.2 pkt.1 i 2, ust. 3, 4 i 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 , poz. 115 tekst jednolity z późn. zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 kwietnia Nr XXVI/238/2005 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 72 z 7 czerwca 2005 r., poz. 1954) zostaną naliczone opłaty.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. Zarządu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

p.o. DYREKTORA
Bożena Zalewska

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „EKOSAN" S.C. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
3. OMD 3 Poczesna
4. a/a.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 11 A
tel. 034/ 362-92-12, fax 362-92-70

Kopia pisma dla Radcy P. 29-IV-08

Częstochowa 2008-04-29.

CZ/DK-444a/SC/120/1072/08

EKOSAN S.C. P.I.Ś.
ul. Armii Krajowej 60/62
42 - 200 Częstochowa
NIP 949-17-03-588

Odpowiadając na pismo 217/08 z dnia 14.04.2008 r w sprawie przebudowy sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej uzgadniam przedmiotowy temat na niżej podanych warunkach:

- przejście pod dnem rzeki Kamieniczki w km 3+500 jej biegu wykonać na głębokości minimum 1,00 m pod dnem w rurze ochronnej (uwzględnić zamulenie),
- trasa sieci wodociagowej koliduje z rowami melioracyjnymi: „C","E", „A", „B", „D" oraz drenażem,
- proszę przedstawić do indywidualnego uzgodnienia sposób przejścia siecią wodociągowa pod dnem rzeki oraz rowów melioracyjnych,
- w przypadku przerwania ciagów drenarskich dokonać ponownego połączenia sączkami o tej samej średnicy. Przerwany rurociąg ułożyć w korytku drewnianym, posadowionym na podsypce żwirowej. Prace wykonać na koszt inwestora i pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej,
- na przejście siecią wodociagową pod dnem rzeki Kamieniczki należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne,
- rzeka Warta jest w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i tam należy dokonać uzgodnienia w zakresie kolizji sieci wodociągowej z rzeką Wartą.
-

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 60,00 zł-zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 19 stycznia 2007 roku

Załączniki: 1 kpl.

Kierownik Oddziału
mgr inż. Jerzy Jegowik

Do wiadomości:
1. Dział Finansowo-Księgowy
   z prośbą o wystawienie faktury
   w kwocie 60,00 zł-75.11.11.- 00.20.

J.S.