**Gmina Kamienica Polska**
**ul. Konopnickiej 12**
**42-260 Kamienica Polska**

**ZP.271.3.3.2018** Kamienica Polska dnia: 2018-06-18

# ODPOWIEDŹ
## na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na realizację projektu pn. **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka" dla ZADANIA NR 1 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka".**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w przepompowni P16, P18, P22 oraz P23 pomp o wolnym przelocie oraz zwiększenie rurociągu tłocznego nr PE90 - pozwoli to uniknąć zainstalowania pomp z wirnikiem rozdrabniającym, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia zapchania się rurociągów tłocznych oraz pompy ciałami stałymi.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. Pytanie 1: W projekcie budowlanym: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Gminy Kamienica Polska k/Częstochowy - przepompownie zadanie III etap I (Wanaty)" stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Gminy Kamienica Polska k/Częstochowy - przepompownie zadanie III etap II (Zawisna)" stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskazano dla przepompowni ścieków P16, P18, P22 i P23 pompy bez

urządzenia rozdrabniającego. Zwiększenie średnicy rurociągu tłocznego na PE ø 90mm wiąże się ze zmianami projektowymi i wymaga zgody autora projektu budowlanego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

WÓJT GMINY
Cezary Stempień