## 2. Stan istniejący.

W pasie drogowym ulicy Wierzbowej w m-ści Wanaty gm. Kamienica Polska zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:

* ciągi drenarskie,
* proj. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (wg oprac. pkt. 1.9 opisu) zakończona na terenie działki o nr ewid. gruntu: 726/21.
* kable i linie energetyczne eN, 3eW.
* sieć wodociągowa w (skrzyżowanie z ul. Warszawską)
* kable telefoniczne t (skrzyżowanie z ul. Warszawską) .

Teren objęty opracowaniem projektowym:

* nie jest położony w rejonie czynnej eksploatacji górniczej,
* nie posiada obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz podlegającej ochronie konserwatorskiej,
* nie posiada form przyrody podlegających ochronie

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania (pkt.1.4 opisu):

* ul.Wierzbowa (działki nr 751/2, 726/14, 726/11, 726/21, 724/1 k.m. 5 ) oznaczona symbolem **2KX** w opisie tekstowy planu ciąg pieszo-jezdny do poszerzenia do szerokości 5,0 m. Wschodni fragment działki oznaczonej geodezyjnie nr 751/2 z k.m. 5 jest pasem drogowym ul. Warszawskiej w m-ści Wanaty o nawierzchni uporządkowanej (asfaltowej) dwupasmowej.Pasy jezdni oddzielone są terenem zielonym.
* działka nr 724/2 oznaczona symbolem **2RP(KD)** w opisie tekstowym planu teren rolnicze bez prawa zabudowy- pas terenu przeznaczony pod przyszłą budowę drogi.

Teren położony po obu stronach ulicy Wierzbowej oznaczony jest symbolem 1 **MN, RM, U (DG)**-jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej nieprodukcyjnej z dopuszczeniem zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

## 3. Stan projektowany.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek sieci wodociągowej dla potrzeb istniejącej oraz w perspektywie projektowanej (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) zabudowy jednorodzinnej przy ul.Wierzbowej z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Warszawskiej (działki o nr ewid. gruntu: 751/2).

Przewiduje się dostawę wody do celów bytowo-gospodarczych oraz p.poż dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej i usługowej nieprodukcyjnej po obu stronach ul.Wierzbowej.

W celach p.pożarowych oraz dla płukaniu projektowanego odcinka sieci wodociągowej (ze względu na warunki terenowe szerokość docelowa ul.Wierzbowej ciągu pieszego-jezdnego szer. 5,0 m) należy zamontować hydrant p.poż. typu podziemnego o śr 80 montowane bezpośrednio poprzez trójnik na sieci wodociągowej

Włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieć wodociągowej w ul.Warszawskiej należy wykonać zgodnie ze schematem montażowym (rys. nr 5/9).

STAROSTWO POWIATO
W CZĘSTOCHOWIE