EKOKAM Sp. z o.o.
42-260 Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
tel./fax 3273-336; 3273-1[illegible]

Kamienica Polska, dnia 10.04.2012r.

07/WT/2012

URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA
UL. KONOPNICKIEJ 12
42-260 KAMIENICA POLSKA

Dotyczy : warunków technicznych projektowania i realizacji wodociągu Kamienica Polska ul. Magazynowa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.04.2012 w sprawie jw. informujemy

WARUNKI OGÓLNE

Podłączenie wodociągowe można zrealizować do istniejącej sieci znajdującej się w ulicy: Magazynowej o 100 żeliwo

- wodociąg Przewód wodociągowy wykonać z PE 100 SDR11-PN16 o 125 x 11,4mm poprzez wpięcie do sieci wodociągowej o 100 żeliwo zlokalizowanej w ul. Magazynowej, zakończyć hydrantem p.poż. Pozostałe hydranty p.poż rozmieścić w odległości normatywnej.
Wpięcie wykonać zasuwą o 100 HAWLE. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0,35 MPa

- kanał sanitarny

Uwagi :

-Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych warunków technicznych dokona Projektant opracowujący dokumentację w EKOKAM Spółka z o.o.
Warunki niniejsze stanowią podstawę opracowania i uzgodnienia przez EKOKAM Sp. z o.o. dokumentacji projektowej na podłączenie posesji do sieci wod-kan.
Forma sporządzonej dokumentacji projektowej powinna być zgodna z obowiązującymi Przepisami / Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133/.