- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego z 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003 r. poz.401/.
Projekt powinien być wykonany przez jednostki spełniające warunki określone w Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994/Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm./ oraz w Rozporządzeniu M.T.iB z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.z 2006r.Nr 83 poz.578 ze zm./.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Projekt techniczny w zakresie instalacji wod.- kan. powinien odpowiadać następującym kryteriom:

- usytuowanie przewodów należy przedstawić na aktualnym podkładzie geodezyjnym sytuacyjno-wysokościowym z pełnym uzbrojeniem terenu,
- projektowane przyłącza wod.-kan. mogą być realizowane do istniejących sieci oznaczonych na mapie sytuacyjnej i powinny posiadać normatywne odległości od pozostałego uzbrojenia podziemnego,
- na etapie opracowania projektu przyłącza wodociągowego należy przeanalizować kryteria decydujące o zapewnieniu wymaganego ciśnienia.,
- na terenach nie skanalizowanych ścieki zostają przejęte poprzez wywóz wozami asenizacyjnymi ze szczelnego zbiornika szamba,
- w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku której następuje powstawanie ścieków przemysłowych gospodarka wodno-ściekowa obiektu winna być uzgodniona z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej zobowiązany jest do podpisania umowy z EKOKAM Sp. z o.o na przyjęcie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych musi odpowiadać warunkom dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych przez normy,
- w przypadku doprowadzania wody na działkę niezabudowaną, na dalszą rozbudowę instalacji wod.-kan - wymagane jest opracowanie dokumentacji i ponowne przedstawienie nam do akceptacji,
- z uwagi na rozdzielczy system kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej wody opadowe winny być odprowadzane przewodami odrębnymi od przewodów odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze,
- w przypadkach budzących wątpliwości, podane warunki techniczne należy uściślić z EKOKAM Sp. z o.o,

Realizację podłączeń wod.-kan. należy zlecić firmie posiadającej rekomendację EKOKAM, która winna uzyskać pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ. Pozwolenie na budowę nie zwalnia wykonawcy robót od ich zgłoszenia i zaakceptowania przez EKOKAM Sp. z o.o.
Zastrzegamy sobie wyłączność na wykonanie nawierceń do wodociągów ulicznych jak również bezpośredni nadzór sprawowany nad włączeniem przykanalików do kanału.
Pobór wody i zrzut ścieków warunkujemy wcześniejszym zgłoszeniem podłączeń do odbioru technicznego i przekazaniem ich do eksploatacji

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Ziora

EKOKAM Sp. z o.o.
42-260 Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
IDS151991278 NIP 573-24-74-740
tel. / fax 3273 - 338 : 3273 - 149