
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający

do bezpośredniej zabudowy w ziemi

Nr kat.	Ciśnienie robocze bar	DN	Głębokość zabudowy nadziemnej (rys.1)	Głębokość zabudowy podziemnej (rys. 2)	L=długość całkowita*	Masa kg	
9822	PN 1 – PN 16	50	0,75 m	1,00 m	755	23,0	●
			1,00 m	1,25 m	1055	27,0	●
			1,25 m	1,50 m	1305	30,0	●
			1,50 m		1555	33,0	●
		80	0,75 m	1,00 m	755	24,0	●
			1,00 m	1,25 m	1055	28,0	●
			1,25 m	1,50 m	1305	31,0	●
			1,50 m		1555	34,0	●
9823	PN 0,1 – PN 6	50	0,75 m	1,00 m	755	23,0	●
			1,00 m	1,25 m	1055	27,0	●
			1,25 m	1,50 m	1305	30,0	●
			1,50 m		1555	33,0	●
		80	0,75 m	1,00 m	755	24,0	●
			1,00 m	1,25 m	1055	28,0	●
			1,25 m	1,50 m	1305	31,0	●
			1,50 m		1555	34,0	●

* długość = możliwość skrócenia o 100 mm
min. długość = 650 mm
max. długość = 2500 mm



Zespół zgodny z EN 1074-4

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający wkopywany jest do ziemi bez konieczności budowy drogich komór do armatury na- i odpowietrzającej. Zawór na- i odpowietrzający chroniony jest przez kolumnę wykonaną ze stali nierdzewnej. Dzięki samoczynnemu odcięciu zawór można łatwo zdemontować i ponownie zamontować podczas prac konserwacyjnych, także pod ciśnieniem. Materiały konstrukcyjne zaworu – POM i brąz - gwarantują całkowitą odporność na korozję. Woda rozpryskowa odprowadzana jest króćcem odwadniającym (złączka rurowa ISO DN 1/2").

Przy zabudowie podziemnej należy stosować skrzynkę uliczną o otworze 300 mm (nr kat. 1790) lub większym.

W celu zapewnienia swobodnego odpływu wody deszczowej należy osadzić obudowę w warstwie drenażowej do wysokości pokrywy (patrz: str. E 2/2, rys. 2).

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający można skrócić o **100 mm** w oznaczonych w tym celu na czerwono miejscach (patrz: odwrotna strona, kolumna 5, rura uruchamiająca 3).

Max. wydajność odpowietrzania:
3,2 m³/min
Kołnierz przyłączeniowy: DN 50 lub DN 80 owiercony zgodnie z EN 1092-2
Zawór tylko odpowietrzający: na zapytanie
(wymagane minimalne ciśnienie 0,3 bar)

Zawór tylko odpowietrzający z odcięciem napowietrzania na zapytanie
(patrz strona E 2/2 rys. 3)



STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Zestaw płucząco-odbiorczy
wraz z odcięciem

Dzięki zastosowaniu zestawu płucząco-odbiorczego, zamontowanego w miejsce zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego, możliwe jest płukanie rurociągu lub pobieranie wody.

Nr kat.	L	Masa kg	
9824	755	4,70	●
	1055	5,80	●
	1305	6,75	●
	1555	7,60	●

L = całkowita długość zespołu