

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

e-mail: [psse.czestochowa@sanepid.gov.pl](mailto:psse.czestochowa@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa>

Częstochowa, 05.08.2024 r.

NS-HKiŚ.903.142.2024

**EKOKAM Sp. z o.o.**  
**ul. M. Konopnickiej 12**  
**42-260 Kamienica Polska**


## OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust. 1 pkt. 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Zawada:

1. nr próbki: 18, pobranej 05.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Zawada I, ul. Botaniczna 14 – SUW – woda uzdatniona wprowadzana do sieci  
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr analizy: 459, pobranej 15.04.2024 r.  
miejsce poboru: Zawada, ul. Botaniczna 14 – SUW – woda do sieci  
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr analizy: 460, pobranej 15.04.2024 r.  
miejsce poboru: Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 259 – Zakład Wielobranżowy BONEX – kran w pomieszczeniu socjalnym  
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

4. nr analizy: 549/24, pobranej 20.05.2024 r.  
miejsce poboru: Osiny, ul. Częstochowska 165 – Szkoła Podstawowa – kran w kuchni  
W badanym zakresie fizykochemicznym stwierdzono nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej wartości dla mętności wody co jest niezgodne z częścią C Tabela 2 liczba porządkowa 6 załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia MZ. W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
5. nr próbki: 99, pobranej 04.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Kamienica Polska, ul. Magazynowa 34 - kran  
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
6. nr próbki: 153, pobranej 25.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Osiny, ul. Częstochowska 165 - Szkoła Podstawowa - kran  
W badanym zakresie fizykochemicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia

**Ocena okresowa dla wodociągu Zawada w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.**

PAŃSTWOWY  
POWATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Częstochowie  
  
dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kamienica Polska  
ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
2. NS/HŻŻi PU
3. a/a PM